

Anforderungen für den Neuanschluss von Elektrokabeln

Folgende Anforderungen an ein Kabel und dessen Verlegung bitten wir in Vorbereitung des Anschlusses eines neuen E-Kabels zu beachten.

- Kabel PCV NYY-J 3x4 mm² Cu (Kupferkabel)
- Grabentiefe für die Verlegung im Wegebereich 80 cm, Warnband 20 cm über dem Kabel verlegen.
- Eine ausreichende Länge des Kabels in der Gartenlaube und an der Unterverteilung für den Anschluss stehen lassen.
- Das Kabel bei der Querung der Wege mit einem Kabelschutzrohr sichern.

Die Einhaltung dieser Anforderungen erspart eine Menge Arbeit und ggf. auch Geld.

Pächter, die den Anschluss vollständig vorbereitet haben, melden sich bitte bei mir, über WhatsApp oder telefonisch 0176 43296852, zur Organisation des Anschlusses.

Rostock, 04.05.2021

H. Pitschke
Vorsitzender KGV Carbäktal e. V.